



**PANE SEINALE!**



## HOONE VÄLINE TULEOHUTUS

- Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1x aastas.
- Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib enda tarbeks ise puhastada.
- Ühe korra 5 aasta jooksul peab ka seal korstna puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kes väljastab korstnapühkimise akti."

PÕLEVmaterjalist katusel korstna kõrgus  $\geq 1.20$  m ja sädemepüüdja max võrguavaga 10x10 mm

$\geq 0.80$  m

Töötasapind kui korstna kõrgus  $\geq 1.20$  m

KATUSEREDEL

PÕLEVmaterjalid (nt puuriit)



**METS**

- Puhasta lõkkekoha ümbrus vähemalt 0,5 m raadiuses
- Piira kivide või pinnasevalliga
- Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul)
- Jälgi, et sädemed ei langeks hoonele
- Ära jäta lõket järelvalveta
- Lase täielikult ära põleda või kustuta veega.

Tuleohtlik aeg  $\geq 20$  m



**LÕKE**

läbimõõduga üle 1 m

Kuluheina ja roostiku põletamine on **KEELATUD**



10 L

või


6 kg

$\geq 15$  m

**Küttegaasil** töötavat, välitingimustes kasutamiseks mõeldud grillseadet tuleb kasutada väljaspool siseruumet. Koha valikul juhindu kasutusjuhendist



Tahkel kütusel töötav grillseade küttepuudega.



$\geq 5$  m

$\geq 2$  m



Tahkel kütusel töötav grillseade grillsõega.

$\geq 4$  m



**PRÜGIKONTEINER**  
enam kui 100 L

$\geq 2$  m

$\geq 8$  m



**LÕKE**

läbimõõduga alla 1 m



10 L

või

6 kg

Hoia käepärast sobiv tulekustutusvahend nt ämber või kastekann 10 L veega, 6 kg tulekustuti